



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKE VODE- pravna osoba za
upravljanje vodama

Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu

KLASA: UP/I°-325-09/25-04/0000095

URBROJ: 374-21-2-25-2

Zagreb, 3.3.2025

Hrvatske vode, OIB: 28921383001, na temelju članka 158. stavka 4, točka 4. Zakona o vodama (Narodne novine broj: NN 66/19; 84/21,47/23), na zahtjev Općine Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik, OIB 92052545477, za izdavanje vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene dokumentacije izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

za izvedbu istražno-eksploatacijskog zdenca na k.č.br. 1666 u k.o. Stari Slatinik (Brodsko-posavska županija)

Vodopravni uvjeti su:

1. Istražno-eksploatacijski zdenac ovlaštena je izvesti tvrtka koja posjeduje certifikacijsko Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova – bušenje istražnih bušotina i zdenaca, koje izdaje ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo.
2. Izvođač radova je dužan istražno-eksploatacijski zdenac izvesti u skladu s priloženim programom radova kojeg je izradila tvrtka Drill CO d.o.o., M.Vodičke 5, 10000 Zagreb, od veljače 2025 godine.
3. Ukoliko se provedenim istraživanjima i testiranjima dokaže da je istražno-eksploatacijska bušotina negativna, o tome odmah treba obavijestiti imenovanog inženjera za vodni nadzor koji će dati daljnja uputstva za postupanje prema izvedenoj bušotini.
4. Izvođač radova dužan je tijekom radova poduzeti sve potrebite mjere da eventualno ne prouzroči zagađenje površine, površinskih voda kao i podzemlja i podzemnih voda naftom, naftnim derivatima, te opasnim i agresivnim tekućinama radnih strojeva, kao i ostalim tvarima štetnim za prirodnu kvalitetu voda.
5. Radni strojevi (motorna bušača garnitura, pomoćni strojevi, agregati, kompresori i drugi) za izvedbu istražnih bušotina, moraju biti smješteni na vodonepropusnoj foliji tako da se onemogući miješanje površinskih i podzemnih voda s opasnim i agresivnim tekućinama strojeva, a istovremeno omogućiti prikupljanje i odstranjivanje istih na propisanu deponiju opasnih i agresivnih otpadnih materijala.
6. Za vrijeme izvedbe, testiranja i eksploatacije nužno je bušotine zaštititi od površinskih poplavnih voda, također treba onemogućiti miješanje površinske vode s tekućinom za ispiranje kod bušenja, kao i miješanje površinske vode s onečišćenim vodama kod ispiranja i osvajanja bušotine.
Najstrože je zabranjeno miješanje onečišćenih voda kod čišćenja, ispiranja bušotina s okolnim površinskim vodama, odnosno ispuštanje otpadnih voda u vodotoke i kanale.
7. Investitor se obvezuje u suglasnosti s Hrvatskim vodama osigurati vodni nadzor pri izvođenju predmetnih radova. Imenovanje vodnog nadzora potrebno je zatražiti od Hrvatskih voda, VGO za vodno područje sliva srednje i donje Save, petnaest dana prije početka radova.
8. Investitor, odnosno korisnik objekta, odgovoran je za sve štete koje bi mogle nastati po vodnogospodarske interese izgradnjom ili eksploatacijom objekata. U slučaju nastanka šteta, korisnik je dužan odstraniti uzroke šteta i nadoknaditi ih o svom trošku.
9. Po završetku radova, izvođač je dužan izraditi tehničko izvješće/elaborat o izvedbi istražno-eksploatacijskog zdenca koji mora sadržavati sve tehničke podatke i detalje te hidrogeološke parametre bušotina i vodonosnika, obradu crpljenja, kao i prikaz položaja bušotine na kopiji katastarskog plana te točnu lokaciju bušotine koja se daje u HTRS96/TM koordinatama.

Ovi vodopravni uvjeti važe dvije godine od njihove konačnosti.



080712044